



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ТС RU C-RU.AЯ46.B.68914

Серия RU № 0289177

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации "РОСТЕСТ- Москва" ЗАО "Региональный орган по сертификации и тестированию", Адрес: 119049, г. Москва, улица Житная, д. 14, стр. 1, Фактический адрес: 117418, Москва, Нахимовский просп., 31, Телефон: +74991292311, +74956682893, Факс: +74956682893, E-mail: office@rostest.ru, Аттестат рег. № РОСС RU.0001.10АЯ46, 13.05.2014, Росаккредитация

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Открытое акционерное общество "Народное предприятие "Подольсккабель", Адрес: 142103, Россия, Московская область, город Подольск, улица Бронницкая, дом 11, ОГРН: 1025004706925, Телефон: 84967699530, Факс: 84955027892, E-mail: officepkz@rialcom.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Открытое акционерное общество "Народное предприятие "Подольсккабель", Адрес: 142103, Россия, Московская область, город Подольск, улица Бронницкая, дом 11

**ПРОДУКЦИЯ** Кабели контрольные, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, в том числе плоской формы (П), с заполнением (з), экранированные, бронированные, не распространяющие горение, в климатическом исполнении ХЛ, Т, марок: КВВГз, КВВГ-ХЛ, КВВГз-ХЛ, КВВГ-П, КВВГ-П-ХЛ, КВВГнг(А), КВВГнг(А)-ХЛ, КВВГзнг(А), КВВГзнг(А)-ХЛ, КВВГ-Пнг(А), КВВГ-Пнг(А)-ХЛ, КВВГЭ-ХЛ, КВВГЭз-ХЛ, КВВГЭнг(А), КВВГЭнг(А)-ХЛ, КВВГЭзнг(А), КВВГЭзнг(А)-ХЛ, КВББШв-ХЛ, КВББШвз-ХЛ, КВББШвнг(А), КВББШвнг(А)-ХЛ, КВББШвзнг(А), КВББШвзнг(А)-ХЛ, с числом жил от 2 до 61, сечением жил от 0,75 до 10 кв.мм, на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ, частотой до 100 Гц. Серийный выпуск. ТУ 16.К13-030-2003

КОД ТН ВЭД ТС 8544 49 910 9

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протоколы испытаний №№ 1927-04-2015, 1928-04-2015, 1929-04-15 от 10.04.2015г. ИЦ "ВНИИНМАШ" (рег. № РОСС RU.0001.21АЮ15 от 01.07.2010г. по 01.07.2015г.),  
Протоколы испытаний №№ 1930-04-2015П, 1931-04-2015П от 10.04.2015г. ИЦ "ПБ ВНИИНМАШ" (рег. № ТРПБ.RU.ИН04 от 14.04.2010г. по 13.04.2015г.)  
Акт о результатах анализа состояния производства № 9-220 от 24.04.2013г. ОС "РОСТЕСТ-МОСКВА" (рег. № РОСС RU.0001.10АЯ46 от 07.05.2013г. до 07.06.2015г.)

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям группы ОЖЗ по ГОСТ 15150-69. Хранение соответствует требованиям ГОСТ 18690-2012. Срок службы не менее 30 лет. Показатели пожарной опасности: ПРГО 1, ПРГП 16 категория А

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

13.04.2015

ПО

12.04.2020

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

  
(подпись)

  
(подпись)

А.В. Коротенков  
(инициалы, фамилия)

О.Н. Круглова  
(инициалы, фамилия)